



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Удмуртской Республике**
(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.
Тел. (3412) 22-23-10. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: www.18.rosпотребнадzor.ru

**Предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований
от 04.12.2024г. № 3588**

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Овчинниковой Л.З при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Якшур-Бодьинская средняя общеобразовательная школа (сокращенное наименование - МБОУ Якшур-Бодьинская СОШ) ОГРН: 1021800641081, ИНН: 1824001773

Адрес места нахождения юридического лица: 427100, УР, Якшур-Бодьинский район, с Якшур-Бодья, ул. Пушиной, д.61

Адрес места осуществления деятельности:

- 427100, УР, Якшур-Бодьинский район, с Якшур-Бодья, ул. Пушиной, д.61 «г»

- 427100, УР, Якшур-Бодьинский район, с Якшур-Бодья, ул. Пушиной, д.61 «д»

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20)

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - СанПиН 2.1.3685-21)

В нарушении п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 по адресу: с Якшур-Бодья ул. Пушиной 61 «г» (начальная школа)

- учебные кабинеты для начальных классов 1в, 2а, 2б, 2в, 2г, 3а,3б, 3в, 3г, 4а,4б, 4в не оборудованы раковинами с подводкой холодного и горячего водоснабжения.

по адресу: с Якшур-Бодья ул. Пушиной 61 кабинет №201 нет горячего водоснабжения

В нарушении п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 - по адресу : с Якшур-Бодья ул Пушиной д 61 «д» (мастерская для мальчиков), при входе в здание поверхность пола дефектами в виде стертости покраски

В нарушение п. 2.8.1,п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20, раздела V, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 полученные в результате проведенных инструментальных измерений уровни искусственной

освещенности в обследованных помещениях МБОУ Якшур-Бодьинская СОШ не укладываются в нормируемые значения, а именно:

По адресу: Якшур-Бодьинский район, с Якшур-Бодья, ул. Пушиной, д.61 «г»

- уровень искусственной освещенности на середине доски в учебном кабинете 3Г класса составил 384 лк, при гигиеническом нормативе не менее 500 лк.

- уровень искусственной освещенности на середине доски в учебном кабинете 3А класса составил 448 лк, при гигиеническом нормативе не менее 500 лк.

- уровень искусственной освещенности на середине доски в учебном кабинете 4В класса составил 455 лк, при гигиеническом нормативе не менее 500 лк.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 1(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В соответствии п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 по адресу: с Якшур-Бодья, ул. Пушиной 61 «г» (начальная школа), учебные кабинеты для начальных классов 1в, 2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 3в, 3г, 4а, 4б, 4в оборудовать раковинами с подводкой холодного и горячего водоснабжения, подающегося через смесители.

По адресу: с Якшур-Бодья ул. Пушиной 61, учебный кабинет №201 обеспечить подводкой горячего водоснабжения.

Срок устранения нарушения до 01.08.2025г.

2. В соответствии п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 по адресу: с Якшур-Бодья ул. Пушиной д. 61 «д» в мастерской для мальчиков, при входе в здание выполнить ремонт поверхности пола.

Срок устранения нарушения до 01.08.2025г.

3. В соответствии п. 2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20, раздела V, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 по адресу: Якшур-Бодьинский район, с Якшур-Бодья, ул. Пушиной, д.61 «г» обеспечить уровень искусственной освещенности на середине доски в учебном кабинете 3Г, 3А, 4В класса в пределах гигиенических нормативов.

Срок устранения нарушения до 01.08.2025г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ Якшур-Бодьинская СОШ, юридический адрес: 427100, УР, Якшур-Бодьинский район, с Якшур-Бодья, ул. Пушиной, д.61

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск ул. Ленина, д. 106, тел./факс 22-23-09, доб. 508 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01 » августа 2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора



Овчинникова Л.З

С предписанием ознакомлен(а) «04» декабря 2024г.


(подпись)


(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: bodyaschool@yak.udmr.ru 04.12.2024г